# 효율관리기자재 신고 확인서

| | |
|---|---|
| 접 수 번 호 | : 264190718 |
| 품 목 명 | : 삼상유도전동기 |
| 업 체 명 | : 하이젠모터(주) |
| 업 체 대 표 번 호 | : 609-81-79792 |
| 모 델 명 | : P-215HP-2P |
| **효 율 등 급** | **: 최저소비효율기준(IE3) 만족** |
| 평균전부하효율(%) | : 96.1 |
| 형식 | : 전폐형 |
| 극수 | : 2극 |
| 정격출력(kW) | : 160 |
| 1시간 소비전력량(Wh) | : 166,493 |
| 연간소비전력량(kWh) | : 816,814.658 |
| 연간에너지비용(원) | : 62,895,000 |

『에너지이용합리화법』 및 "효율관리기자재 운용규정"
(산업통상자원부 고시)에 따라 상기 효율관리기자재가 신고되었음을 확인합니다.

효율관리기자재 신고확인서에 기재된 제품사양 및 효율 등의 내용은 신고업체의 책임 하에 기재된 사항이오니, 신고내용에 대한 문의는 해당업체에 문의하시기 바랍니다.

2019년07월17일

한국에너지공단 이 사 장

한국에너지공단이사장의인

우)44538 울산광역시 중구 종가로 323(우정동)