제13-0205호

안 전 인 증 서

하이젠모터(주)

경남 창원시 성산구 공단로 473번길33

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

저압삼상유도전동기

형식·모델 / 용량·등급 / 인증번호

형식·모델	용량·등급	인증번호
TEFC,D280P4C-01	132KW,4P,460V,60Hz,F종,195.0A Ex d IIC T4 IP56	13-GA2BO-0205

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2010-36호)

인 증 조 건

1. Tamb = -20 ℃~ 50 ℃
2. Terminal Box에 1.28MPa 압력시험 후 출고할 것

2013 년 03월 14일

한국가스안전공사 사장

인 증 조 건

1. 제조공장 :

"경남 창원시 성산동 74-5번지 하이젠모터(주)"에서 생산하는 제품에 한함

2. 제품개요 :

본 제품은 FRAME BODY 및 BRACKET이 GC200 재질의 내압방폭구조의 제품으로서 FRAME BODY 및 BRACKET은 Spigot Joint로 되어있음

3. 인증범위 :

TEFC,D280P4C-01(132KW,4P,460V,60Hz,F종,195.0A)

4. 안전한 사용을 위한 조건 :

방호장치안전인증고시(고용노동부고시제2010-36) 준수

5. 인증(변경)사항 :

6. 그 밖의 사항 :

안전인증품의 품질관리. 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수